

- ## Poznámky:

Obecně:

Napájecí napětí 230/400 V AC 50Hz TN-C-S L1, L2, L3
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní – automatickým odpojením od zdroje
Doplňková – proudovým chráničem, dopl. pospojováním

Zásuvkové okruhy jednotlivých pracovišť budou osazeny v podparapetním žlabu, profil 45x45. Instalotační výšku pro vypínače, tlačítka – 1,2m a zásuvky – 0,3m nad podlahou, není-li stanoveno jinak. Všecké zásuvky budou vybaveny bezpečnostními clonkami. Všecké kovové zařízení musí být pospojováno CYY6 (popř. vyšší).

ROZVODY:

- všechny rozvody vedeny po povrchu v kabelových podparapetních žlabech ukončeny zásuvkou, profil 45x45.


Legenda značení okruhů:

01–99 Zásuvkové okruhy přes chránič
100–199 Zásuvkové okruhy bez chránič
300–399 Světelné okruhy
400–499 Technologie

Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha	Strop
503	KABINET	15,60	malba
504	PC UČEBNA	125,93	malba
506	CHODBA	60,70	malba
507	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,6	malba
508	UMÝVARNA	6,61	malba
509	WC	1,30	malba
510	WC	1,20	malba
511	PŘEDSÍŇ	2,26	malba
513	HALA	21,85	malba

Rekonstrukce počítačové učebny

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová – Masarykova třída 1313, Lutyně			
OBJEDNATEL	Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p.o.		
HIP		STUPEŇ PROJEKTU	
KONTROLOVAL	Marek Ambrož	DPS	
VYPRACOVAL	Ing. Patrik Maňák		
DÍL DOKUMENTACE	D1.4.a-05	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
NÁZEV OBJEKTU	Gymnázium a Obchodní		
NÁZEV DOKUMENTU			
Půdorys elektroinstalace – Kabelová trasa			
			
		Ambrož elektroinstalace s.r.o. Nábřeží 538/29 Orlová, 742 35 IČ: 17568412 DIČ: CZ17568412 +420 731 463 008 Email: ambrozem-elektroinstalace.cz	
		1:75	
		DATUM	15.01.2024
		Č. ZAK	15012024
		ARCHIV.Č.	15012024
		Číslo DOK.	D1.4.a-05